



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0544

湖北省计量测试技术研究院

Hubei Institute of Measurement and Testing Technology

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 2026DW044000152
Certificate No.

委托方
Client

新电(湖北)测试有限公司

委托方地址
Address

武汉市江岸区京汉大道1398号环球智慧中心A2 1509-1510A

器具名称
Name of instrument

变频串联谐振耐压试验装置

制造厂商
Manufacturer

武汉特高压电力科技有限公司

型号/规格
Type/Specification

UHV-135kVA/108kV

器具编号
Serial No.

2605187

湖北省计量
证书



批准人
Approved by

李亮波

李亮波

核验员
Checked by

吴军

吴军

校准员
Calibrated by

董新宇

董新宇

样品接收日期
Date of Application

2026 年 06 月 02 日

校准日期
Date of Calibration

2026 年 06 月 02 日

签发日期
Date of Issue

2026 年 06 月 05 日



地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区茅店山中路二号(总部)

Add: No.2, Maodianshanzhong Road, East Lake High-tech Development Zone, Wuhan, Hubei

网址(Web site): <http://www.himtt.net>

邮编(Post Code): 430223

电话(Tel): 027-81925136

传真(Fax): 027-81925137

第 1 页 共 3 页
Page of total pages

J260501514 J260501514-1-001



扫描全能王 创建

● 本院是政府计量行政部门依法设立的国家法定计量检定机构

This laboratory is a legal metrological verification institution established by the government metrological administrative department according to law.

● 本次校准的技术依据 (代号、名称)

Reference documents for the Calibration (Code, Name)

参照 JJF (浙) 1144-2018《交流高压试验装置校准规范》

● 本次校准所使用的主要计量标准器具

Main standards of measurement used in the Calibration

名称 Name	型号/编号 Type/Serial No.	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	证书编号/ 溯源机构 Certificate No / Traceability Agency	有效期限 Due date
分体式变频分 压器标准装置	BZNFY-500p F/300kV 2110001D	电压: 150kV/300kV; 频 率: (30~300) Hz	MPE:±0.85%	(计)字 第202501 4269号 国家高电压计量 站	2026-10-30

● 校准地点及环境条件

Environmental condition and Place for the Calibration

地 点: 委托方高压车间
Site

温 度: 22.3℃

Temperature

相对湿度: 53 %

R.H.

其 它: ——

Others

气 压: —— kPa

Pressure

原始记录编号: 2026DW044000152

Record No.

● 备注 ——

Note

- 1、本院所出具的量值 (校准结果), 均可溯源至国家计量基准和 (或) 国际单位制 (SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and international system of units (SI).
- 2、校准结果, 仅对受校样品的本次校准有效。校准证书封面未加盖校准专用章无效。
It's Effect That Results of This Report Relate Only To The Sample(s) Calibrated. It's Invalid That The Certificate Cannot Be Stamped.
- 3、未经本院书面批准, 不得复制 (全文复制除外)。
Without the written approval of the court, it is not allowed to copy (except full-text copy).
- 4、“委托方”、“委托方联络信息”由委托方提供, “制造厂”、“型号规格”、“器具编号”为仪器上标注。
The information Client and Contact Information are provided by client, and the Manufacturer, Type /Specification, Serial No. are marked on the items.



校准结果

Results of Calibration

交流高压测量:		
被测显示值(kV)	实测标准值(kV)	测量不确定度 U_{rel} , $k=2$
20.61	20.71	1.0%
40.45	40.82	1.0%
60.45	61.03	1.0%
81.06	82.01	1.0%
108.50	109.59	1.0%

以下空白

测试技术研究院
骑缝章

